

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕНЬГУШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 » мая 2024 г.

с. Теньгушево

№ 252

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2024-2025 г. г.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Теньгушевского муниципального района, администрация Теньгушевского муниципального района постановляет :

1. Утвердить Программу проведения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 г.г. (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава Теньгушевского
муниципального района**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "О.Б. Куткина".

О.В. Куткина

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Теньгушевского муниципального района
от 30 мая 2024 г. № 252

ПРОГРАММА
**проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду 2024-2025 г.г.**

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 к Программе.

2. Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №1-3 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным Законом от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
- 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии
- 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
- 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- 8) обеспечение качества теплоносителей;
- 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
- 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им

тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие факторов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13)отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4.В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1)устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах

работы тепловых энергоустановок;

2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8)состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

9)работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10)наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)плотность оборудования тепловых пунктов;

13)наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5.Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

6.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее-акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается Администрацией Тенгушевского муниципального района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией устраниены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций не позднее 25 сентября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период

Приложение №1
к программе проведения
проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду

**Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к
отопительному периоду 2024-2025 г.г.**

№ п/п	Наименование	Адрес	Дата проведения проверки
1	2	3	4
Потребители тепловой энергии			
1	МБУ «Теньгушевский районный Дом культуры»	с.Теньгушево, ул.Ленина, д.72	Не позднее 15 сентября 2024 года
2	ГБПОУ РМ «Темниковский колледж» Теньгушевский филиал (здание учебного корпуса, общежитие, столовой)	с.Теньгушево, ул. Карла Маркса, д.56 б	Не позднее 15 сентября 2024 года
3	МКУ «Служба хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» (здание бывшего Сбербанка)	с.Теньгушево, ул. Ленина, д. 68	Не позднее 15 сентября 2024 года
4	ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»	с.Теньгушево, ул. К.Маркса, д. 58	Не позднее 15 сентября 2024 года
5	Пункт полиции № 14 МО МВД РМ «Темниковский»	с.Теньгушево, ул. Карла Маркса, д.56 а	Не позднее 15 сентября 2024 года
6	МКУ «Служба хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» (здание администрации Теньгушевского муниципального района)	с.Теньгушево, ул. Социалистическая, д.45	Не позднее 15 сентября 2024 года
7	МКУ «Служба хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» (Здание бывшей администрации Теньгушевского сельского поселения)	с.Теньгушево, ул.Ленина, д.74	Не позднее 15 сентября 2024 года
8	МБДОУ Теньгушевский детский сад комбинированного вида «Солнышко»	с.Теньгушево, ул. Социалистическая, д.58	Не позднее 15 сентября 2024 года
9	60-ти квартирный жилой дом	с.Теньгушево, ул.Рабочая, д.18	Не позднее 15 сентября 2024 года
10	Общежитие «Вахта 19»	с.Теньгушево, ул.Рабочая, д. 22	Не позднее 15 сентября 2024 года
11	Теньгушевская начальная школа	с.Теньгушево, ул.Рабочая, д.17	Не позднее 15 сентября 2024 года
12	Детский сад № 2	с.Теньгушево, ул.Рабочая, д.17 а	Не позднее 15 сентября 2024 года
Теплоснабжающие и теплосетевые организации			
20	ООО «Стандарт»	г. Рузаевка, ул. Луначарского , 179а	Не позднее 25 сентября 2024 года
21	МУП «ЖКХ Теньгушево»	с. Теньгушево, ул. Ленина, д.68	Не позднее 25 сентября 2024 года
Объекты по производству тепловой энергии			
22	«Центральная котельная»	с. Теньгушево, ул. Карла Маркса, д.58а	Не позднее 25 сентября 2024 года
23	«Блочная котельная»	с. Теньгушево, ул. Рабочая, д.18а	Не позднее 25 сентября 2024 года

Образец

Приложение 2

А К Т №_____

Проверки готовности к отопительному периоду _____ г.г.

Место составления акта

дата составления акта

Комиссия, утвержденная Постановлением Администрации Теньгушевского сельского поселения №_____ от _____ года «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду» в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной Постановлением администрации Теньгушевского сельского поселения №_____ от _____ года «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду» с _____ года по _____ года в соответствии с Федеральным Законом от 27.10.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Председатель комиссии: _____

Заместитель

председателя комиссии _____

Члены комиссии: _____.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

Г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _____ г.г.

Выдан Администрацией Теньгушевского сельского поселения в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду

(теплоснабжающая организация, теплосетевая организации, потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

-Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ г.

Глава Теньгушевского
муниципального района
